

## PROTOKÓŁ KONTROLI NHS.9020.9.54.2022

Łubnice, 20.04.2022r.

przeprowadzonej przez

Tatiana Skowron, up. Nr 3/21; Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

.....  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 z póź.zm)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

## 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Łubnice

28-236 Łubnice

tel.(15) 865 92 20

.....  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

## 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg „Łubnice”

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

## 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Łubnice

.....  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

j.w

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

## 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8661018001/000991373

## 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice

(imię i nazwisko/stanowisko)

## 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Leszek Ziółek-sekretarz Gminy

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/hr)

## 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* nie dotyczy

porządkowym i technicznym. Chlorownia wyposażona w umywalkę z bieżącą wodą, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, ma osobne wejście z zewnątrz, zamykane. Teren przyległy do studni utrzymany czysto. Ujęcia wody ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja zdrowotna pracowników aktualna, apteczka I pomocy wyposażona właściwie. W ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem, prowadzony jest nadzór nad jakością wody.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

.....  
Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Poinformowano stronę o zasadach postępowania administracyjnego tj. art.7,9,10,11 KPA

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... słownie .....

(nr mandatu karnego)..... (podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia .....

wydane przez .....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*